

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

FWVG SW Annaberg-Buchholz Barbara-Uthmann-Ring 

Betreiber

Stadwerke Annaberg-Buchholz Energie AG 



Die Gutachterin bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f_p] 0,77

Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f_{CO₂eq}] 49 g_{CO₂}/kWh


Datenbasis von Januar 2019 bis Dezember 2019.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 01.07.2024.

ausgestellt am: 01.07.2021

Teresa Sterling

Gutachter-Nr.:

FW609-314 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DESN0030_FW309-1u7_01072021 